



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC
VILAS 372 - VIMCERTS 006

Đ/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: kythuatmoitruong@eatc.com.vn



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.50-1/GSMT-EATC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN BẢO MINH
ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẮN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	NSH1: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà máy xử lý nước sạch	
Tọa độ	N: 20°21'16,1"	E: 106°06'49,3"
Đặc điểm mẫu	Nước không màu, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 14 tháng 1 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 27/01/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,82	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	6,8	6 ÷ 8,5
5	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl ⁻ :2017	0,355	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM

KIỂM TRA

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Trần Văn Tâm

Lê Nguyệt Minh



Nguyễn Tất Đông

1. Phiếu kết quả này có giá trị trên mỗi mẫu phân tích);
2. Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ;
3. Không được tự ý sao chép kết quả khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư;
4. PTN chỉ lưu mẫu phân tích 30 ngày kể từ ngày nhận (hoặc lấy) mẫu.



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC
VILAS 372 - VIMCERTS 006

D/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: kythuatmoitruong@eatc.com.vn



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.50-2/GSMT-EATC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN BẢO MINH
 ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	NSH2: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà máy xử lý nước thải	
Tọa độ	N: 20°21'22,2"	E: 106°06'04,0"
Đặc điểm mẫu	Nước không màu, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 14 tháng 1 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 27/01/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,71	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	6,9	6 ÷ 8,5
5	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl ⁻ :2017	0,39	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM

KIỂM TRA

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Trần Văn Tâm

Trần Văn Tâm

Lê Nguyệt Minh

Lê Nguyệt Minh



Nguyễn Tất Đông

1. Phiếu kết quả này có giá trị trên mỗi mẫu phân tích);
2. Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ;
3. Không được tự ý sao chép kết quả khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư;
4. PTN chỉ lưu mẫu phân tích 30 ngày kể từ ngày nhận (hoặc lấy) mẫu.

Lần ban hành: 02



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC
VILAS 372 - VIMCERTS 006

Đ/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: kythuatmoitruong@eatc.com.vn



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.50-3/GSMT-EATC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN BẢO MINH
 ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	NSH3: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà điều hành KCN Bảo Minh	
Tọa độ	N: 20°25'57,7"	E: 106°06'38,4"
Đặc điểm mẫu	Nước không màu, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 14 tháng 1 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 27/01/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,58	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	7	6 ÷ 8,5
5	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl ⁻ C:2017	0,319	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM

KIỂM TRA

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Trần Văn Tâm

Trần Văn Tâm

Lê Nguyệt Minh

Lê Nguyệt Minh



Nguyễn Tất Đông

1. Phiếu kết quả này có giá trị trên mỗi mẫu phân tích);
2. Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ;
Lần ban hành: 02
3. Không được tự ý sao chép kết quả khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư;
4. PTN chỉ lưu mẫu phân tích 30 ngày kể từ ngày nhận (hoặc lấy) mẫu.