



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673

Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 03

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 19/01/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2201.11/31
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi máy phát nước thành phẩm tại nhà máy nước – KCN Bảo Minh. Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích 01Lít, đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút mài ( 250mL), đã hấp sấy: Vi. Để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 19/01/2022 đến ngày 24/01/2022
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	0,0	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,42	2
4	pH	Máy đo pH – HACH		7,52	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHLN – BYT – 2012	mg/L	0,35	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
7	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Cẩm*

Ghi chú:

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHLN – BYT – 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Kết quả vi sinh số 03 Sổ ghi kết quả Vi sinh nước - Không khí. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không được trích dẫn một nhân phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
**KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định  
Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673  
Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 05

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 19/01/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2201.11/33
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi chậu rửa khu nhà điều hành - KCN Bảo Minh.  
Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích 01Lit, đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút mài ( 250mL), đã hấp sấy: Vi. Để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 19/01/2022 đến ngày 24/01/2022
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	1,0	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,14	2
4	pH	Máy đo pH – HACH		7,67	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHLN – BYT – 2012	mg/L	0,35	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
7	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Cẩm*

**Ghi chú:**

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHLN – BYT – 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Kết quả vi sinh số 05 Số ghi kết quả Vi sinh nước - Không khí. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không được trích dẫn một phần nhiều kết quả thử nghiệm này không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673

Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 04

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 19/01/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2201.11/32
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi đường ống nước khu vực nhà máy xử lý nước thải – KCN Bảo Minh. Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích 01Lít, đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút mài ( 250mL), đã hấp sấy: Vi. Để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 19/01/2022 đến ngày 24/01/2022
- Kết quả thử nghiệm:


TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	5,0	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,0	2
4	pH	Máy đo pH – HACH		7,58	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHLN – BYT – 2012	mg/L	0,3	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
7	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Cẩm*

**Ghi chú:**

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHLN – BYT – 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Kết quả vi sinh số 04 Sổ ghi kết quả Vi sinh nước - Không khí. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không được trích dẫn một nhân phiếu bất quá thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định