



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673

Email: xncdcnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 157

1. Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh
2. Địa chỉ: Km số 10, Đường 10, Liên Minh, Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
3. Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
4. Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
5. Ký hiệu mẫu: 2207.156/373
6. Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi máy phát nước thành phẩm tại nhà máy - KCN Bảo Minh. Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích (1 lít), có đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250mL) đã hấp sấy: Vi, để nhiệt độ thường.
7. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022.
8. Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	3,1	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,0	2
4	pH	Máy đo pH - HACH		7,81	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHNLN - BYT - 2012	mg/L	0,7	Trong khoảng 0,2 - 1,0

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**P. TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Đỗ Trọng Tới**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Cẩm*

Ghi chú:

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHNLN - BYT - 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Không được tái sử dụng một chiếc bình lấy mẫu thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định  
Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673  
Email: xncdcdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 159

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10, Đường 10, Liên Minh, Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2207.156/375
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi chậu rửa khu vực nhà điều hành - KCN Bảo Minh. Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích (1 lít), có đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250mL) đã hấp sấy: Vi, để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022.
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	5,1	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,0	2
4	pH	Máy đo pH - HACH		7,69	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHLN - BYT - 2012	mg/L	0,65	Trong khoảng 0,2 - 1,0

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**P. TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Đỗ Trọng Tới**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Cẩm*

Ghi chú:

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHLN - BYT - 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định  
Điện thoại: 02283.647.181 ----- Fax: 02283.636.673  
Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 158

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10, Đường 10, Liên Minh, Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2207.156/374
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi đường ống nước khu vực nhà máy xử lý nước thải - KCN Bảo Minh. Khi lấy nước đựng trong chai nhựa PET có thể tích (1 lít), có đậy nắp kín: Hóa, đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250mL) đã hấp sấy: Vi, để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022.
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Màu sắc	TCVN 6185:1996	TCU	2,9	15
2	Mùi vị	Cảm quan		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA	NTU	0,0	2
4	pH	Máy đo pH - HACH		7,70	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	KTXNHLN - BYT - 2012	mg/L	0,4	Trong khoảng 0,2 - 1,0

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**P. TRƯỞNG KHOA**

**Ths. Đỗ Trọng Tới**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Cẩm*

Ghi chú:

- Dấu \* là những chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
- KTXNHLN - BYT - 2012: Kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước của Bộ Y tế xuất bản năm 2012
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Không được trích dẫn một cách chi tiết kết quả thử nghiệm này không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.640.978 Fax: 02283.636.673

Email: xncdenamding@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**Số: 118**

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Xã Liên Minh – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2207.156/373
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi máy phát nước thành phẩm tại nhà máy nước KCN Bảo Minh.

Khi lấy đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250 mL) đã hấp sấy, để nhiệt độ thường.

- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022
- Kết quả thử nghiệm vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
2	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Cẩm*

**Ghi chú:**

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.640.978 Fax: 02283.636.673

Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**Số: 120**

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Xã Liên Minh – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2207.156/375
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi chậu rửa khu vực nhà điều hành - KCN Bảo Minh.  
Khi lấy đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250 mL) đã hấp sấy, để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022
- Kết quả thử nghiệm vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
2	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Cẩm*

**Ghi chú:**

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định



**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
– THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.640.978 Fax: 02283.636.673

Email: xncdnamdinh@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**Số: 119**

- Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh
- Địa chỉ: Km số 10 – Đường 10 – Xã Liên Minh – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định
- Ngày lấy mẫu: 18/7/2022
- Loại mẫu: **Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**
- Ký hiệu mẫu: 2207.156/374
- Tình trạng mẫu: Nước lấy tại đầu vòi đường ống nước khu vực nhà máy xử lý nước thải KCN Bảo Minh  
Khi lấy đựng trong chai thủy tinh nút xoáy (250 mL) đã hấp sấy, để nhiệt độ thường.
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022
- Kết quả thử nghiệm vi sinh:


TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị tính	Kết quả	Ngưỡng giới hạn cho phép (QCVN 01-1:2018/ BYT)
1	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 3
2	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

Ngày 29 tháng 7 năm 2022

**TRƯỞNG KHOA**

**Ths.Bs. Phạm Ngọc Hoàn**

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Cẩm*

Ghi chú:

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không nhận thử nghiệm lại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định