TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02293888939; Fax:

VILAS 1043

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No:0426337

1. Tên mẫu/ *name of sample:* Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. Tên/địa chỉ khách hàng/ *Name/Address of customer*: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh / Lô L đường D1, KCN Bảo Minh, Km số 10, xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
3. Mô tả mẫu/Description: Nước lấy tại đầu vòi nhà điều hành - KCN Bảo Minh. Khi lấy đựng trong chai nhựa PET(500ml) có nắp kín đối với chỉ tiêu Hóa lý; chai thủy tinh nút xoáy (250ml) đối với các chỉ tiêu Vi sinh; để nhiệt độ phòng.
4. Kí hiệu mẫu/Sample encoding: 0426337NC725
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receipt:* 23/4/2026
5. Thời gian thử nghiệm/ *testing time*: 23/4/2026-28/4/2026
6. Kết quả thử nghiệm/*Test result*

TT ***No.***	**Tên chỉ tiêu** ***Characteristic***	**Phương pháp thử** ***Test method***	**Đơn vị** ***Unit***	**Kết quả thử nghiệm** ***Result***	**Giới hạn cho phép theo** ***(QCVN 01-1:2024/ BYT)***
1	Màu sắc	TCVN 6185:2015 Phương pháp C	TCU	< 10,0	≤ 15
2	Mùi	SMEWW 2015:2023		Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
3	Độ đục(*)	SMEWW 2130 -2023	NTU	0,08	≤ 2
4	pH(*)	TCVN 6492:2011		7,17	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	0,5	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Chỉ số Pecmanganat(*)	TCVN 6186:1996	mg/L	0,83	< 2
7	Hàm lượng Amoni	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	<0,1	< 1,0
8	Hàm lượng Asen	TCVN 6626:2000	mg/L	<0,002	< 0,01
9	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1
10	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO /IEC - 17025 :2017

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

LÃNH ĐẠO KHOA
Head of Department

Đỗ Trọng Tới

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
On behalf of the Director
Deputy Director

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH

Phan Khắc Lưu

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình/ *The test report must not be reproduced without the written approval of CDC.NB.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa/ *The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Faculty*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02293888939; Fax:

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No:0426337

1. Tên mẫu/ *name of sample:* Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. Tên/địa chỉ khách hàng/ *Name/Address of customer*: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh / Lô L đường D1, KCN Bảo Minh, Km số 10, xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
3. Mô tả mẫu/Description: Nước lấy tại đầu vòi khu nước thải - KCN Bảo Minh. Khi lấy đựng trong chai nhựa PET(500ml) có nắp kín đối với chỉ tiêu Hóa lý; chai thủy tinh nút xoáy (250ml) đối với các chỉ tiêu Vi sinh; để nhiệt độ phòng.
4. Kí hiệu mẫu/Sample encoding: 0426337NC726
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receipt:* 23/4/2026
5. Thời gian thử nghiệm/ *testing time*: 23/4/2026-28/4/2026
6. Kết quả thử nghiệm/*Test result*

TT ***No.***	**Tên chỉ tiêu** ***Characteristic***	**Phương pháp thử** ***Test method***	**Đơn vị** ***Unit***	**Kết quả thử nghiệm** ***Result***	**Giới hạn cho phép theo** ***(QCVN 01-1:2024/ BYT)***
1	Màu sắc	TCVN 6185:2015 Phương pháp C	TCU	< 10,0	≤ 15
2	Mùi	SMEWW 2015:2023		Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
3	Độ đục(*)	SMEWW 2130 -2023	NTU	0,11	≤ 2
4	pH(*)	TCVN 6492:2011		7,19	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	0,5	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Chỉ số Pecmanganat(*)	TCVN 6186:1996	mg/L	0,83	< 2
7	Hàm lượng Amoni	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	<0,1	< 1,0
8	Hàm lượng Asen	TCVN 6626:2000	mg/L	<0,002	< 0,01
9	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1
10	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO /IEC - 17025 :2017

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

LÃNH ĐẠO KHOA
Head of Department

Đỗ Trọng Tới

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
On behalf of the Director
Deputy Director

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH

Phan Khắc Lưu

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình/ *The test report must not be reproduced without the written approval of CDC.NB.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa/ *The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Faculty*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02293888939; Fax:

VILAS 1043

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No:0426337

1. Tên mẫu/ *name of sample:* Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
2. Tên/địa chỉ khách hàng/ *Name/Address of customer*: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh / Lô L đường D1, KCN Bảo Minh, Km số 10, xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
3. Mô tả mẫu/Description: Nước lấy tại đầu vòi máy phát thành phẩm tại nhà máy nước KCN Bảo Minh. Khi lấ đựng trong chai nhựa PET(500ml) có nắp kín đối với chỉ tiêu Hóa lý; chai thủy tinh nút xoáy (250ml) đối v các chỉ tiêu Vi sinh; để nhiệt độ phòng.
4. Kí hiệu mẫu/Sample encoding: 0426337NC724
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receipt:* 23/4/2026
5. Thời gian thử nghiệm/ *testing time*: 23/4/2026-28/4/2026
6. Kết quả thử nghiệm/*Test result*

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Phương pháp thử** *Test method*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả thử nghiệm** *Result*	**Giới hạn cho phép theo** *(QCVN 01-1:2024/ BYT)*
1	Màu sắc	TCVN 6185:2015 Phương pháp C	TCU	< 10,0	≤ 15
2	Mùi	SMEWW 2015:2023		Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
3	Độ đục(*)	SMEWW 2130 -2023	NTU	0,09	≤ 2
4	pH(*)	TCVN 6492:2011		7,11	Trong khoảng 6,0 - 8,5
5	Clo dư	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	0,6	Trong khoảng 0,2 - 1,0
6	Chỉ số Pecmanganat(*)	TCVN 6186:1996	mg/L	0,77	< 2
7	Hàm lượng Amoni	TQKT viện YHLĐ&VSMT	mg/L	<0,1	< 1,0
8	Hàm lượng Asen	TCVN 6626:2000	mg/L	<0,002	< 0,01
9	E. coli *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1
10	Coliforms *	TCVN 6187-1: 2019	CFU/100 mL	0	< 1

(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO /IEC - 17025 :2017

Ninh Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2026

LÃNH ĐẠO KHOA
Head of Department

Đỗ Trọng Tới

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
On behalf of the Director
Deputy Director

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH BÌNH

Phan Khắc Lưu

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình/ *The test report must not be reproduced without the written approval of CDC.NB.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa/ *The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Faculty*